

CİHAZ	BM-UPS_P2 100kVA UPS Aküleri
UPS Markası	EMERSON Masterguard
Kullanılacak akü markası	
Kullanılacak akü tipi	Bakım gerektirmeyen, gaz kaçırmayan, tam kapalı
Kullanılacak akü kasa tipi	Flame Retardant
Akü model no	
Beklenen ömür (>= 9 yıl)	Eurobat "10/12 years LONG LIFE"
Kapasitesi Ah	90-92,8
Gerilimi V	12
Akü sayısı	46
Kurulum	Hariçtir
Nakliye	Dahildir
Akü teslim süresi	
Yük tipi	Priz, Kısmi Endüstriyel Yükler, IT Ekipmanları
Akülerin imal tarihi teslim tarihinin maksimum 6 ay öncesi olacaktır.	
Yeni aküler yüklenici tarafından nakliye, dikey/yatay taşıma dahil olarak teslim edilecektir.	
Eski aküler yüklenici tarafından teslim alınacaktır.	
Eski akülerin nakliye ve dikey/yatay taşınması yükleniciye aittir.	
Yüklenici tarafından teslim alınacak eski akülerin bertaraf belgesi üniversiteye teslim edilecektir.	

CİHAZ	LC-UPS_P 120kVA UPS Aküleri
UPS Markası	EMERSON Masterguard
Kullanılacak akü markası	
Kullanılacak akü tipi	Bakım gerektirmeyen, gaz kaçırmayan, tam kapalı
Kullanılacak akü kasa tipi	Flame Retardant
Akü model no	
Beklenen ömür (>= 9 yıl)	Eurobat "10/12 years LONG LIFE"
Kapasitesi Ah	90-92,8
Gerilimi V	12
Akü sayısı	46
Kurulum	Hariçtir
Nakliye	Dahildir
Akü teslim süresi	
Yük tipi	Priz, Kısmi Endüstriyel Yükler, IT Ekipmanları
Akülerin imal tarihi teslim tarihinin maksimum 6 ay öncesi olacaktır.	
Yeni aküler yüklenici tarafından nakliye, dikey/yatay taşıma dahil olarak teslim edilecektir.	
Eski aküler yüklenici tarafından teslim alınacaktır.	
Eski akülerin nakliye ve dikey/yatay taşınması yükleniciye aittir.	
Yüklenici tarafından teslim alınacak eski akülerin bertaraf belgesi üniversiteye teslim edilecektir.	



CİHAZ	SB-UPS_P 120kVA UPS Aküleri
UPS Markası	EMERSON Masterguard
Kullanılacak akü markası	
Kullanılacak akü tipi	Bakım gerektirmeyen, gaz kaçırmayan, tam kapalı
Kullanılacak akü kasa tipi	Flame Retardant
Akü model no	
Beklenen ömür (>= 9 yıl)	Eurobat "10/12 years LONG LIFE"
Kapasitesi Ah	90-92,8
Gerilimi V	12
Akü sayısı	46
Kurulum	Hariçtir
Nakliye	Dahildir
Akü teslim süresi	
Yük tipi	Priz, Kısmi Endüstriyel Yükler, IT Ekipmanları
Akülerin imal tarihi teslim tarihinin maksimum 6 ay öncesi olacaktır.	
Yeni aküler yüklenici tarafından nakliye, dikey/yatay taşıma dahil olarak teslim edilecektir.	
Eski aküler yüklenici tarafından teslim alınacaktır.	
Eski akülerin nakliye ve dikey/yatay taşınması yükleniciye aittir.	
Yüklenici tarafından teslim alınacak eski akülerin bertaraf belgesi üniversiteye teslim edilecektir.	

