

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MG-GLPN2
PANOSU

SABANCI UNIVERSITESI

PROJE BILGILERI

CIZEN :
KONTROL :
ONAY :

TEKNIK OZELLIKLER

ISLETME GERILIMI : 400V
KUMANDA GERILIMI : 220V AC
PANEL TIPI : DUVAR PANOSU
RENK : RAL 7032
KORUMA DERECESI : IP40

PANOLAR ÜSTTEN RAKORLU GIRIS OLACAKTIR.
PANOLARIN MAKS. GENISLIGI 40CM OLACAKTIR.,
Pano Salt malzemesi Schneider, Siemens, Legrand, Eaton,
ABB marka olacaktır.
PANO Kilitleri sagda olacaktır.
PANO RENGİ RAL 7032/7035 olacaktır.
Panolar Koruma derecesi :IP 40 (Minimum) olacaktır.

Δ				Tarih	02.02.2025
Δ				Cizen	
Δ				Kontr.	
Sıra	Değişiklik	Tarih	İsim	Onay	


Sabancı
Universitesi

AYDINLATMA PRIZ PANOSU
TEK HAT SEMASI

MG-GLPN2

Bu Sayfa	1
Toplam Sayfa	2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Δ				Tarih	02.02.2025
Δ				Çizen	
Δ				Kontr.	
Sıra	Değişiklik	Tarih	İsim	Onay	

Sabancı Üniversitesi

AYDINLATMA PRİZ PANOSU
TEK HAT SEMASI

MG-GLPN2

Bu Sayfa	2
Toplam Sayfa	2